



**AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI**

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente: Ing. Bandini Gianluca

Tel. 0744/205.238

e-mail: g.bandini@aosp terni.it

PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

Prot. e data della PEC

Alla c.a. **ing. Giancarlo Bizzarri**
Amministratore Unico
PuntoZero s.c.a.r.l.
Pec: puntozeroscarl@perc.it

E p.c. **Dott. Andrea Casciari**
Direttore Generale
AOSP S. Maria di Terni

Dott. Pietro Manzi
Direttore Sanitario
AOSP S. Maria di Terni

Dott.ssa Maria Mariani
Direttore Amministrativo
AOSP S. Maria di Terni

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle aziende sanitarie della regione Umbria.

Facendo seguito alla note già inviate (ns prot. 49809 del 30/08/2023 e prot. 54044 del 21/09/2023) si fa presente quanto segue:

- Sia per il piano terra che per il piano primo la portata dei solai è di 350 km/mq;
- Per quanto riguarda le informazioni impiantistiche elettriche ed idrauliche, essendo prevista per il piano terra la sola sostituzione delle macchine senza il loro spostamento, gli impianti risultano adeguati anche alle nuove. Per il primo piano, essendo gli spazi oggetto di ristrutturazione, l'impiantistica sarà adeguata alle forniture vincitrici della gara.
- Si allega planimetria scala 1:100 del piano terra con indicazione della zona riservata al posizionamento delle automazioni previste per il Lotto 4 Coagulazione.

Distinti saluti

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente

Ing. Bandini Gianluca